

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
CORFO	1 Norte N° 739	2341160	Juan Luis Arevalo Medel		1 Norte N°739	Talca	2341160	No	0	N/A
Dirección de Vialidad	1 Oriente N°1253, piso 4		Victoria Fernandez		1 Oriente N°1253, piso 4	Talca		No	0	N/A
Dirección General de Aguas	6 Oriente N° 1220	2612266	Enrique Ugarte Sanhueza	<a href="mailto:enrique.ugarte@mop.gov.cl">enrique.ugarte@mop.gov.cl</a>	6 Oriente N°1220	Talca	2612266	No	0	N/A
Ejército de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	<a href="mailto:cmunozmaffey@gmail.com">cmunozmaffey@gmail.com</a>	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Chimenea de Hogar Abierto	5	Si
Ejército de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	<a href="mailto:cmunozmaffey@gmail.com">cmunozmaffey@gmail.com</a>	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Estufa Hechiza	2	Si
Ejército de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	<a href="mailto:cmunozmaffey@gmail.com">cmunozmaffey@gmail.com</a>	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Salamandra	1	Si
Ejército de Chile	3 Oriente N° 2197	22693706	Teniente Coronel Claudio Muñoz Maffey	<a href="mailto:cmunozmaffey@gmail.com">cmunozmaffey@gmail.com</a>	3 Oriente N°2197	Talca	22693706	Combustión Lenta con Templador	5	Si
FONASA	Diagonal P. Aguirre Cerda N° 1129 4° piso Edif. Ramos Mejias, Concepción	41-2723681	Marta Werner Canales	<a href="mailto:mwerner@fonasa.cl">mwerner@fonasa.cl</a>	6 Oriente N°128	Talca	2411600	No	0	N/A
FOSIS	5 Norte N° 1107	2237340	Gonzalo Uribe Ceroni	<a href="mailto:Guribe@fosis.gob.cl">Guribe@fosis.gob.cl</a>	5 Norte N°1107	Talca	2237340	No	0	N/A
Gobierno Regional del Maule	1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas),				1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas)	Talca		No	0	N/A
I.P.S	2 Sur N° 1196	2534501	Waldo Quevedo Araya	<a href="mailto:waldo.quevedo@ips.gob.cl">waldo.quevedo@ips.gob.cl</a>	2 Sur N° 1196	Talca		No	0	N/A
ISL	7 Oriente N° 1295	2341010	Gladys Roco Opazo	<a href="mailto:Grocoo@isl.gob.cl">Grocoo@isl.gob.cl</a>	7 Oriente N°1295	Talca	2341010	No	0	N/A
SAG	1 Oriente N° 1120, 4o piso	2226053	Cristian Lara Gutierrez		1 Oriente N° 1120, 4o piso	Talca	2226053	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEA	2 Oriente N° 946	2231191 - 2229680	Rene Christen Fernández	<a href="mailto:rchristen.7@sea.gob.cl">rchristen.7@sea.gob.cl</a>	2 Oriente N° 946	Talca		No	0	N/A
SEC	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	2233220	Francisco Valdebenito Arriagada	<a href="mailto:fvaldebenito@sec.cl">fvaldebenito@sec.cl</a>	1 Norte N°801 of 601 Edificio Plaza Centro	Talca		No	0	N/A
SERCOTEC	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	2227080-2221945	Samuel Chambe Toledo	<a href="mailto:samuel.chambe@sercotec.cl">samuel.chambe@sercotec.cl</a>	2 Oriente N° 1692 (6 Norte)	Talca	2227080-2221945	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI Bienes Nacionales	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	2616260	Carlos Soto	<a href="mailto:csotog@mbienes.cl">csotog@mbienes.cl</a>	1 Oriente N° 1150, 3er Piso	Talca	2616260	No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SEREMI de Economía	3 Poniente N°1290 esquina 2 Norte	2225893	Patricio Dominguez Ibarra	<a href="mailto:pdominguez@economia.cl">pdominguez@economia.cl</a>	3 Poniente N°1290	Talca	2225893	No	0	N/A
SEREMI de Educación	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	2533234	Rigoberto Espinoza Gutierrez	<a href="mailto:rigoberto.espinoza@mineduc.cl">rigoberto.espinoza@mineduc.cl</a>	Avda. I. Carrera Pinto N° 130	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Energía	1 Norte N° 801 of. 408	223656872	Vicente Marinkovic R.	<a href="mailto:vmarinkovic@minenergia.cl">vmarinkovic@minenergia.cl</a>	1 Norte N° 801 of. 408	Talca	223656872	No	0	N/A
SEREMI de Gobierno	3 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	<a href="mailto:marco.villagra@msgg.gob.cl">marco.villagra@msgg.gob.cl</a>	3 Sur N° 740	Talca	2227273	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Gobierno	4 Sur N° 740	2227273	Marco Villagra Martínez	<a href="mailto:marco.villagra@msgg.gob.cl">marco.villagra@msgg.gob.cl</a>	3 Sur N° 740	Talca	2227274	Estufa Certificada D.S. 39	8	Si
SEREMI de Justicia	1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	2226877	María Luisa Vallejos E.		1 Poniente N° 1320 entre 2 y 3 Norte	Talca		estufa a leña	1	No
SEREMI de Justicia - Corp. De Asistencia Judicial	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	2527364	Alejandro Jimenez Mardones	<a href="mailto:ajimenez@caimetro.cl">ajimenez@caimetro.cl</a>	1 Norte N° 841 Block 1 Of. A1	Talca	2527364	No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Defensoría Penal Pública			Jose Luis Craig Meneses			Talca		No	0	N/A
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro de Educación y Trabajo Semi-Abierto	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	<a href="mailto:vfuentes@gendarmeria.cl">vfuentes@gendarmeria.cl</a>	Kilómetro N° 9, Camino San Clemente.	Talca	2532961	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Centro Penitenciario Femenino de Talca	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	<a href="mailto:vfuentes@gendarmeria.cl">vfuentes@gendarmeria.cl</a>	Camino San Clemente Ruta CH 115, kilómetro 8, Sector Mercedes S/N de Talca	Talca	2532951	Combustión lenta sin templador	2	Si, sólo uno.
SEREMI de Justicia - Gendarmería - Equipo de Canes Adiestrados	2 Oriente N° 1240	2533460	Víctor Fuentes Morales	<a href="mailto:vfuentes@gendarmeria.cl">vfuentes@gendarmeria.cl</a>	Camino Panguilemo Sector el Guindo S/N	Talca	2533432	Combustión lenta sin templador	1	Si
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal		Roberto Cares Silva		3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca		Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	3 Poniente N° 546, El Arenal		Roberto Cares Silva		3 Poniente N° 546, El Arenal	Talca		Combustión Lenta con Templador	1	Esporadico
SEREMI de Justicia - Servicio Medico Legal	13 Oriente N° 1147		Roberto Cares Silva		13 Oriente N° 1147	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Obras Públicas	1 Oriente N° 1253 Piso 3	2612206 - 2612207	Enrique Jimenez Sepúlveda	<a href="mailto:enrique.jimenez@mop.gob.cl">enrique.jimenez@mop.gob.cl</a>	1 Oriente N°1253 Piso 3	Talca		No	0	N/A
SEREMI de Salud	2 Oriente N°1260	2411051	Rafael Santander C.		2 Oriente N°1260	Talca	2411051	No	0	N/A
SEREMI de Transportes	1 Oriente N° 1571	2226850 - 2213877	Patricia Miranda Salas	<a href="mailto:pmiranda@mtt.gob.cl">pmiranda@mtt.gob.cl</a>	1 Oriente N° 1571	Talca	2226850 - 2213877	Chimenea de Hogar Abierto	1	Si
SEREMI Desarrollo Social	2 Oriente N° 1254	2415441	Jose Ramon Letelier Olave	<a href="mailto:jletelier@desarrollosocial.cl">jletelier@desarrollosocial.cl</a>	2 Oriente N°1254	Talca	2415441	No	0	N/A

Nombre del Servicio Público	Dirección	Teléfono	Representante	Correo electrónico	Ubicación del recinto		Teléfono	Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
SERNAGEOMIN	4 Oriente N° 1421	24966350	Claudio Vergara	<a href="mailto:claudio.vergara@sernageomin.cl">claudio.vergara@sernageomin.cl</a>	4 Oriente N° 1421	Talca	24966350	Chimenea de Hogar Abierto	1	No
SERVEL	1 Norte N° 954	2226404 - 2225897	María Inés Parra	<a href="mailto:miparra@servei.cl">miparra@servei.cl</a>	1 Norte N° 954	Talca		No	0	N/A
Servicio de Registro Civil e Identificación	1 Oriente N° 835	2534850	Paula Troncoso Vergara		1 Oriente N° 835	Talca	2534850	No	0	N/A
Servicio Nacional de Menores	Avda. San Miguel S/N	2263138 - 2263144	Ana Retamal Ramos	<a href="mailto:ana.retamal@sename.cl">ana.retamal@sename.cl</a>	Avda. San Miguel Km 3,5 S/N	Talca	2263138 - 2263144	Combustión lenta sin templador	2	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	<a href="mailto:ana.retamal@sename.cl">ana.retamal@sename.cl</a>	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión lenta sin templador	1	Si
Servicio Nacional de Menores	4 Norte con 7 Oriente N° 1420	2226216 - 2226245	Ana Retamal Ramos	<a href="mailto:ana.retamal@sename.cl">ana.retamal@sename.cl</a>	Avda. San Miguel Camino Palmira S/N Talca	Cread entre Silos	2244707	Combustión Lenta con Templador	5	Si
Superintendencia de Educación Dirección Regional del Maule	6 Oriente N° 960, 2do Piso	232431308	Marcelo Antonio Torres Tapia	<a href="mailto:Marcelo.torres@supereduc.cl">Marcelo.torres@supereduc.cl</a>	6 Oriente N° 960, 2do Piso	Talca	232431308	No	0	N/A
Tesorería General de la República	1 Oriente N° 1150	2232812	Luis Salinas Pino	<a href="mailto:lsalinas@tesoreria.cl">lsalinas@tesoreria.cl</a>	1 Oriente N° 1150	Talca	2232812	No	0	N/A



**OF. ORD. N° : 471 / 2016**

**ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre de 2015.**

**MAT. : Solicita remitir información.**

**Talca, 22 SEP 2016**

**DE: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE**

**A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediente, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail [rfica@mma.gob.cl](mailto:rfica@mma.gob.cl).

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: [rfica@mma.gob.cl](mailto:rfica@mma.gob.cl) o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: [cvega@mma.gob.cl](mailto:cvega@mma.gob.cl).

Sin otro particular, se despide atentamente.



**MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE**

MEVF/FSV/fsv

## DISTRIBUCIÓN:

- **Sr. Patricio Dominguez, Gobierno Regional**, 1 Oriente N° 1350, 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sr. Vicente Marinkovic, SEREMI de Energía**, 1 Norte N° 801 esquina 1 Oriente; oficina 408, Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sr. Jorge Céspedes, SEREMI de Agricultura**, 3 Norte N° 980, 2 y 3 Oriente, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SEREMI de Economía**, 3 Poniente N° 1290, Talca.
- **Sra. Valeria Ortiz, SEREMI de Salud**, 2 Oriente N° 1260, Talca.
- **Sr. Rodrigo Sepúlveda, SEREMI de Vivienda y Urbanismo**, 1 Oriente N° 1150 Edif. Correos 3er. Piso, Talca.
- **Sr. Rigoberto Espinoza, SEREMI de Educación**, Avda. I. Carrera Pinto N° 130, Talca.
- **Sra. Patricia Miranda, SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones**, 1 Oriente N° 1570, 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Cristian Lara, Servicio Agrícola y Ganadero**, 1 Oriente N° 1120 Edif. Cervantes 4to piso, Talca.
- **Sra. Andrea Soto, CONAF**, 4 Norte N° 1673, 9 y 10 Oriente, Talca.
- **Sr. Carlos Leppe, CORFO**, 1 Norte N° 739 (1 Oriente y 1 Poniente), Talca.
- **Sr. Samuel Chambe, SERCOTEC**, 2 Oriente N° 1692 (6 Norte), Talca.
- **Sr. Omar Gutierrez, SERVIU**, 4 Norte N° 1154, entre 4 y 5 Oriente, Talca.
- **Sr. Osvaldo Alcázar, Consejo de Producción Limpia**, 4 Sur N° 729, Talca.
- **Sr. Juan Castro, I. Municipalidad de Talca**, 1 Norte N° 797, Talca.
- **Sr. Luis Vásquez, I. Municipalidad de Maule**, Balmaceda N° 350, Maule.
- **Sr. Ramón Letelier, SEREMI Desarrollo Social**, 2 Oriente N° 1254, Talca.
- **Sra. María Luisa Vallejos, SEREMI de Justicia**, 1 Poniente N° 1320, Talca.
- **Sr. Marcelo Conde, SEREMI del Trabajo y Previsión Social**, 4 Oriente N° 973, Talca.
- **Sr. Enrique Jiménez, SEREMI de Obras Públicas**, 1 Oriente N°1253 Piso 3, Talca.
- **Sr. Carlos Soto, SEREMI de Bienes Nacionales**, 1 Oriente N° 1150, 3er Piso, Talca.
- **Sra. María Francisca Bascuñan, SEREMI de Deporte**, 4 Norte N° 1070, Talca.
- **Sra. Beatriz Villena Roco, SERNAM**, 1 Sur N° 515, entre 2 y 3 Poniente, Talca.
- **Sra. Mariana Deisler, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes**, Calle 3 Oriente N° 1072, Talca.
- **Sra. Alejandra Suazo, IND**, 4 Norte N° 1070 entre 3 y 4 Oriente, Talca.
- **Sra. Maria Moyano, FONASA**, 6 Oriente N° 1218, Talca.
- **Sr. Gonzalo Uribe, FOSIS**, 5 Norte N° 1107, esquina 4 oriente, Talca.
- **Sr. Coronel Jorge Reyes, Gendarmería**, 2 Oriente N° 1240 entre 1 y 2 Norte, Talca.
- **Sr. Enrique Ugarte, DGA**, 6 oriente N° 1220- 1 1/2 norte, Talca.
- **Sr. Waldo Quevedo, IPS**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sr. Jairo Ibarra, INDAP**, Calle San Pablo N° 785, Talca.
- **Sr. Ricardo Baeza, INE**, 1 Norte N° 988, Segundo Piso Edificio Doña Cristina, Talca.
- **Sra. Irene Muños, INJUV**, 3 norte 3 oriente N°1410, Talca.
- **Sra. Claudia Cucurella, INTEGRA**, 5 Oriente Esquina 1 Sur N° 1201, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Alex Soto, JUNAEB**, 1 Oriente N°1682, Talca.
- **Sr. Andres Esquivel, JUNJI**, 1 Norte N° 963, piso 3, oficina 301, Talca.
- **Sr. Roberto Salazar, Dirección de Obras Hidráulicas**, Camino Puertas Negras s/n, Campamento San Miguel, Talca.
- **Sr. Eduardo Gutierrez, Dirección de Planeamiento**, 1 Oriente N° 1253, Piso 2, Talca.
- **Sr. César Williams, PROCHILE**, 3 Norte N°1272 entre 5 y 6 Oriente, Talca.
- **Sra. Rosa Fuenzalida, PRODEMU**, 2 norte N° 858, entre 1 y 2 oriente, Talca.
- **Sra. Cristina Bravo, Servicio de Registro Civil e Identificación**, 1 Oriente N° 835 entre 3 y 4 Sur, Talca
- **Sr. Rene Christen, SEA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sr. Patricio Bustos, SMA**, 2 Oriente N° 946, Talca.
- **Sra. Maria Inés Parra, SERVEL**, 1 Norte N° 954, Talca.
- **Sr. Francisco Valdebenito, SEC**, 1 Norte N° 801 piso 6 Edificio Plaza Centro, Talca.
- **Sra. Carla Matteo, SENADIS**, 1 Sur N°1417, piso 3, oficina 38, Galería Atala, Talca.
- **Sra. Ana Retamal, SENAME**, 4 Norte N° 1420 Esquina 7 Oriente, Talca.
- **Sr. Waldo Alfaro, SENCE**, 3 Oriente N° 1298, Talca.
- **Sra. Patricia Gajardo, SENDA**, 4 Oriente N° 1370, Talca.
- **Sr. Esteban Pérez, SERNAC**, 4 Oriente N° 1360, entre 2 y 3 Norte, Talca.
- **Sra. Carolina Reyes, SERNATUR**, 1 Oriente N° 1150, Edificio de Correos, 4 piso, Talca.
- **Sr. Rodrigo Alarcón, Servicio de Salud**, 1 Norte N° 96,3 4° piso, Oficina 401, Edificio Centro 2000, Talca.
- **Sr. Roberto Cares, Servicio Médico Legal**, 13 Oriente 1 sur 1 norte N°1147, Talca.
- **Sr. Sergio Flores, SII**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Luis Salinas, Tesorería General de la República**, 1 Oriente N°1150, Talca.
- **Sr. Darko Tapia, Dirección del Trabajo**, 1 Oriente N° 1547, Talca.

- **Sra. Victoria Fernandez, Dirección de Vialidad**, 1 Sur N° 945 entre 2 y 3 oriente, Talca.
- **Sr. Marcelo Torres, Superintendencia de Educación**, 6 Oriente N° 960, Edificio Manuel Solar, Talca.
- **Sr. Oscar Vega, Gobernación de Talca**, 1 Poniente N° 865, entre 3 y 4 Sur, Talca.
- **Sr. Marco Villagra, SEREMI de Gobierno**, 3 Sur N°740, entre 1 Oriente y 1 Poniente, Talca.
- **Sr. José Guajardo, Consejo de Monumentos Nacionales**, 6 norte N° 872, Talca.
- **Sra. Silvia Donaire, DIBAM**, 1 Oriente N°1590, entre 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Claudio Montalva, SENAMA**, 1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Luis Moyano, Seguridad Pública**, 3 Sur N° 777, Talca.
- **Sr. Juan Carlos González, SISS**, 2 Norte N°1103, Talca.
- **Sr. José Burgos, DICREP**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sra. Gladys Roco, ISL**, 7 Oriente N° 1295, Talca.
- **Sr. Juan Espinoza, Dirección de Arquitectura**, 1 Oriente N° 1253, 3er Piso, Talca.
- **Sr. Leonardo Cisternas, Obras Portuarias**, 1 Sur N° 945, Talca.
- **Sr. Álvaro Amigo, SERNAGEOMIN**, 4 Oriente N° 1421, Talca.
- **Sr. General Félix Flores, Carabineros de Chile**, Av. Bernardo Ohiggins N°687, Talca.
- **Sr. Teniente Coronel Claudio Muñoz, Ejército de Chile**, 11 Oriente, 3 Norte N°2197, Talca.
- Archivo Calidad del Aire, Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.
- Archivo Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.





### **Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	
Dirección	
Teléfono	

Representante del Organismo	
Correo electrónico	

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

#### **Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

#### **Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



ORD.: N° A-21/2016  
\_\_\_\_\_ /

EXPTE.:  
ANT.: ord.471/2016

MAT.: Reemplazo artefactos a leña Institucionales.  
\_\_\_\_\_ /

Talca, 5 de Octubre de 2016.-

DE: DIRECTOR REGIONAL I.P.S. REGIÓN DEL MAULE

A: MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL MAULE \_\_\_\_\_ /

Junto con saludar, y en respuesta a ordinario N°471/2016 respecto del recambio de artefactos a leña Institucionales, señalo que nuestra Institución no cuenta con dicho sistema de calefacción en la comuna de Talca y Maule.

Saluda atentamente a Ud.,



WALDO QUEVEDO ARAYA  
DIRECTOR REGIONAL  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
REGION DEL MAULE

WQA/mni/  
Incl. lo indc. Archivo



Secretaría Regional Ministerial  
Economía Fomento y Turismo  
Región del Maule



Ord. : 089

Ant. : Ord. N°471 del 22.09.2016. SRM  
Medio Ambiente.

Mat. : Informa lo que indica.

TALCA, 29 SEP 2016

**DE: PATRICIO DOMINGUEZ IBARRA  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL ECONOMIA  
FOMENTO Y TURISMO  
REGION DEL MAULE**

**A : SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL MAULE**

A través del presente y conforme a oficio en antecedente, se informa a Ud., que la Secretaría Regional Ministerial de Economía, no utiliza ningún tipo de calefactor a leña, igualmente se adjunta ficha con información del servicio.

cordialmente,

Sin otro particular, se despide



*[Handwritten Signature]*  
**PATRICIO DOMINGUEZ IBARRA**  
Secretario Regional Ministerial Economía  
Fomento y Turismo  
Región del Maule

PDI/mwv.

Distribución:

\* La indicada ✓

\* c.c. Archivo SRM Economía

3 PONIENTE N°1290 ESQ. 2 NORTE - TALCA-CHILE

Fono 71- 2225893 / 71- 2238782

@EconomiaMaule





**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL ECONOMÍA
Dirección	3 PONIENTE N°1290 - ESQUINA 2 NORTE
Teléfono	71-2225893

Representante del Organismo	PATRICIO DOMÍNGUEZ IBARRA
Correo electrónico	pdominguez@economia.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	X		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)	X		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 3**



Ubicación del recinto (3)	X		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)	X		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)	X		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



**ORD. SEA N° : 368**  
**ANT. : Ord. 471 de fecha 22.09.2016**  
**MAT. : Remite información**

Talca, 28 de Septiembre del 2016

**A: SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE**

**DE: DIRECTOR REGIONAL  
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  
REGIÓN DEL MAULE**

A través del presente y según lo solicitado en Ord. mencionado en el epígrafe, informo a usted que éste Servicio no cuenta con ningún tipo de Calefactor en base a leña.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a usted.



**ALEJANDRO CHRISTEN FERNÁNDEZ**  
Director Regional  
Servicio de Evaluación Ambiental  
Región del Maule

RCF/jcc

C.c.  
- Archivo SEA.



ORD.: Nº 457 ./ ACC.: 1394134 /

ANT.: - Ingreso OP Nº 1339 del 23.09.2016, ORD  
Nº 471 de Seremi del Medio Ambiente  
Región del Maule

MAT.: Informa sobre lo solicitado

TALCA, 04 de octubre de 2016

DE : DIRECTOR REGIONAL S.E.C VII REGIÓN DEL MAULE

A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE  
SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ

1. En relación a ORD Nº 471/2016 de fecha 22.09.2016, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, la Seremi del Medio Ambiente informa sobre programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen con leña, destinado a las dependencias de los Organismos del Estado y Municipalidades, para lo cual se remite ficha técnica a llenar por los servicios interesados.
- 2.- Al respecto, esta Superintendencia puede informar a Ud., que en esta Dirección Regional de SEC, no usa sistemas de calefacción a leña en su única oficina de representación regional, ubicada en calle 1 Norte Nº 801 Of. 601, "Edificio Plaza Centro" de la ciudad de Talca.



Saluda atentamente a Ud.,

FRANCISCO VALDEBENTO ARRIAGADA  
DIRECTOR REGIONAL SEC  
VII REGIÓN

FVA/ITO/ito  
Distribución :/  
- Destinataria  
- Archivo DR SEC Talca



**ORD: S.R.M. N° 622/**

**ANT:** Responde Ord. N°471/2016 de fecha 22-09-2016

**ANT:** no hay

**TALCA, 30 SET. 2016**

**DE: ENRIQUE JIMENEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS  
VII REGION DEL MAULE**

**A: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE  
VII REGIÓN DEL MAULE**

Junto con saludarla, por este medio se da respuesta a su Ord. N°471/2016 de fecha 22 de septiembre del presente año, indicando que esta Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas no utiliza calefacción mediante combustión de leña, los mecanismos de calefacción son a través de equipos de aire acondicionado eléctricos.

Esta información es solo atinente a la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, siendo tema puntual de cada Servicio MOP el responder directamente a su Servicio dadas las características de cada uno de ellos y según la distribución de su Ord. solicitud antes indicado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

**ENRIQUE JIMENEZ SEPÚLVEDA  
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS  
VII REGION DEL MAULE**



**OF. ORD. N° : 471 / 2016**

**ANT. : D. S. N° 49 del 28 de octubre de 2015.**

**MAT. : Solicita remitir información.**

**Talca, 22 SEP 2016**

**DE: MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE**

**A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala que: "La SEREMI del Mediante, en conjunto con los organismos competentes, ejecutará un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales. Dicho programa tendrá por objetivo apoyar a las Instituciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre la utilización de artefactos unitarios a leña, reemplazándolos por sistemas de calefacción más eficientes y de menores partículas", se le solicita completar la ficha que se adjunta con los datos correspondientes tanto de las principales oficinas, así como aquellas que dependan de su Servicio, y remitirla a la siguiente dirección 1 Oriente N°1590, o al mail [rfica@mma.gob.cl](mailto:rfica@mma.gob.cl).

Para consultas favor contactar al Sr. Rodrigo Fica al fono: 71-2341308 o al correo electrónico: [rfica@mma.gob.cl](mailto:rfica@mma.gob.cl) o a la Srta. Carolina Vega al fono: 71-2341312 o al correo electrónico: [cvega@mma.gob.cl](mailto:cvega@mma.gob.cl).

Sin otro particular, se despide atentamente.



- **Sra. Victoria Fernandez, Dirección de Vialidad**, 1 Sur N° 945 entre 2 y 3 oriente, Talca.
- **Sr. Marcelo Torres, Superintendencia de Educación**, 6 Oriente N° 960, Edificio Manuel Solar, Talca.
- **Sr. Oscar Vega, Gobernación de Talca**, 1 Poniente N° 865, entre 3 y 4 Sur, Talca.
- **Sr. Marco Villagra, SEREMI de Gobierno**, 3 Sur N°740, entre 1 Oriente y 1 Poniente, Talca.
- **Sr. José Guajardo, Consejo de Monumentos Nacionales**, 6 norte N° 872, Talca.
- **Sra. Silvia Donaire, DIBAM**, 1 Oriente N°1590, entre 4 y 5 Norte, Talca.
- **Sr. Claudio Montalva, SENAMA**, 1 Sur N° 1201 Oficina 104, Edificio Zaror, Talca.
- **Sr. Luis Moyano, Seguridad Pública**, 3 Sur N° 777, Talca.
- **Sr. Juan Carlos González, SISS**, 2 Norte N°1103, Talca.
- **Sr. José Burgos, DICREP**, 2 Sur N° 1196, Talca.
- **Sra. Gladys Roco, ISL**, 7 Oriente N° 1295, Talca.
- **Sr. Juan Espinoza, Dirección de Arquitectura**, 1 Oriente N° 1253, 3er Piso, Talca.
- **Sr. Leonardo Cisternas, Obras Portuarias**, 1 Sur N° 945, Talca.
- **Sr. Álvaro Amigo, SERNAGEOMIN**, 4 Oriente N° 1421, Talca.
- **Sr. General Félix Flores, Carabineros de Chile**, Av. Bernardo Ohiggins N°687, Talca.
- **Sr. Teniente Coronel Claudio Muñoz, Ejército de Chile**, 11 Oriente, 3 Norte N°2197, Talca.
- Archivo Calidad del Aire, Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.
- Archivo Seremi del Medio Ambiente – Región del Maule.



**ORD DIR. VII - N° 655 /**

ANT : No hay

MAT: Responde lo que indica

**Talca, 26 de Septiembre de 2016**

**DE : SR. GONZALO URIBE CERONI  
DIRECTOR FOSIS REGIÓN DEL MAULE**

**A : SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE**

*Junto con saludarle cordialmente en respuesta al oficio N° 471 del 22 de septiembre del año en curso, informamos que en nuestro edificio no constamos con artefactos a leña, ya que utilizamos calefacción eléctrica.*

*Sin otro particular, se despide atentamente*



**GONZALO URIBE CERONI  
DIRECTOR REGIONAL  
FOSIS REGIÓN DEL MAULE**

*GUC/PSS/nna*  
**DISTRIBUCIÓN:**

- C.c. Unidad Acompañamiento
- C.c. Correlativo Regional.
- C.c. Programa de Acompañamiento



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
Dirección	5 NORTE 1107, TALCA
Teléfono	072 237340

Representante del Organismo	Gonzalo Uribe Cerón
Correo electrónico	GURIBE@FOSIS.GOB.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

AGT/eoh  
N° 126/2016

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE



REF.: REMITE INFORMACION SOLICITADA  
A TRAVÉS DE ORD. 471 PLAN  
DESCONTAMINACION ATMOSFÉRICA.

Señora  
María Eliana Vega Fernández  
SEREMI de Medio Ambiente  
Presente



De mi consideración:


A través de la presente, informo a usted que en relación a su ORD. 471 de fecha 22.09.2016, referido a programa de recambio voluntario de artefactos existentes de combustión a leña, que tanto la dependencia de la Dirección Regional, como los inmuebles de propiedad de Corfo no cuentan con sistema de calefacción a leña.

Saluda atentamente a Ud.,

Juan Luis Arevalo Medel  
Director Regional (S)  
CORFO MAULE



c.c.: Oficina de Partes



Dirección Regional del Maule.  
Unidad Sucursal Talca

**ORD. : DR-VII 1035 / 2016**

ANT : ORD. 471/2016

MAT : Informa Sobre Calefactores a Leña  
En nuestras Sucursales.

Talca, Septiembre 26 de 2016

DE : DIRECTORA REGIONAL  
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

A : SEÑORA  
MARÍA ELENA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE.

Junto con saludar, remito Formulario que dice relación con Calefactores a leña en dependencias de los Organismos del Estado y Edificios Municipales, referente al Instituto de Seguridad Laboral Región del Maule.

Saluda atentamente a usted,



**GLADYS ROCO OPAZO**  
**DIRECTORA REGIONAL**  
**INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL**  
**REGIÓN DEL MAULE**

GRO/mmc

**DISTRIBUCIÓN**

- SEREMI del Medio Ambiente ✓

**C.C.:**

- Archivo ISL Talca.

**INCL.:**

Formulario Calefactores a leña en dependencias de Órganos del Estado y Edificios Municipales.



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	Instituto de Seguridad Laboral
Dirección	7 Oriente 1295
Teléfono	71-2341010

Representante del Organismo	Gladys Roso Pizar
Correo electrónico	grocco@isl.gob.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	7 ORIENTE N° 1295 (TALCA)
Dirección	7 ORIENTE N° 1295 TALCA
Teléfono	71-2-341010

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	—
Estufa hechiza	0	—
Salamandra	0	—
Combustión lenta sin templador	0	—
Combustión lenta con templador	0	—
Estufa certificada D.S. 39	0	—

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)	MEMBRILAR S/N, ESQUINA VILUOTA (CURICÓ)
Dirección	"
Teléfono	71-2-341010

Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	—
Estufa hechiza	0	—
Salamandra	0	—
Combustión lenta sin templador	0	—
Combustión lenta con templador	0	—
Estufa certificada D.S. 39	0	—



ORD. : Nº 01169 /

ANT. : Ord.: N° 471/2016  
MAT. : Envía información solicitada



TALCA,

26 SEP 2016


DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL – REGIÓN DEL MAULE

A : SEREMI DE MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL MAULE

Junto con saludar cordialmente, a través del presente paso a informar a Ud. Que en esta Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región del Maule, no se dispone de calefacción con artefactos unitarios a leña, por lo que consultado con el Sr Fica de vuestra Seremía, indica que igual remitamos la ficha que se solicitaba llenar, dando cuenta de la inexistencia de dichos artefactos.

Saluda atentamente a Ud.,



  
JOSÉ RAMÓN LETELIER OLAVE  
Secretario Regional Ministerial  
de Desarrollo Social  
Región del Maule

JVE/MFS/  
DISTRIBUCION:

- La indicada
- Seremi – Dpto. Administrativo
- Archivo



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	SEREMI DESARROLLO SOCIAL
Dirección	BOITE N° 1254
Teléfono	71-2415441

Representante del Organismo	JOSE RAMON LETELIER OLAVE
Correo electrónico	JLETELIER@DESARROLLO SOCIAL-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	/	
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)	/	
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Observación: Este recinto no cuenta con calefactores a leña.



**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	SEREMI DESARROLLO SOCIAL
Dirección	BOITE N° 1254
Teléfono	71-2415441

Representante del Organismo	JOSE RAMON LETELIER OLAVE
Correo electrónico	JLETELIER@DESARROLLO SOCIAL-CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)		
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

Observación: Este recinto no cuenta con calefactores a leña.



**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



ORD.N° : 1272/2016

ANT. : ORD 471/2016

MAT. : REMITE RESPUESTA QUE INDICA

TALCA, 19/10/2016

**DE : DIRECTOR REGIONAL TYP REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO OR.VII**

**A : SEÑORA MARIA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ SEREMI MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MAULE**

Junto con saludarla y en atención a su requerimiento de información, señalo a Ud., que el Servicio Agrícola y Ganadero en la Región del Maule no tiene artefactos que combusionen leña, solamente tenemos chimeneas adosadas a la pared que no se ocupan por no tener recursos asociados para la compra de leña. (Oficina SAG Parral e inmueble arrendado programa Lobesia Urbano).

Atentamente,

**CRISTIAN RICARDO LARA GUTIERREZ  
DIRECTOR REGIONAL TYP  
REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y  
GANADERO**

c.c.: Carolina del Carmen González López Secretaria Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero Or.VII

Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero - Edificio Cervantes, 1 Oriente N° 1120, 4° Piso - Teléfono: (71) 2226053



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799 (Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma), siendo válido de la misma manera y produciendo los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel, con firma convencional.

El documento original está disponible en la siguiente dirección url:<http://firmaelectronica.sag.gob.cl/SignServerEsign/visualizadorXML/E0AD358FE4717C0679B8CAA0CCB2587607CB8DD6>



D.R. de ORD. N° 3880

ANT.: Ord. N°471 DEL 22-09-2016

MAT.: Responde lo solicitado



Talca, 05 de Octubre de 2016

**Señora**  
**MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ**  
**SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE**  
**REGION DEL MAULE**  
**PRESENTE**

Junto con saludar, y en relación a su Oficio señalado en el Antecedente, cumplo con informar que ninguna de Oficinas de las comunas de Maule y Talca y ninguna oficina de la región, poseen calefactores a leña.

Sin otro particular, se despide atte.,



**PAULA TRONCOSO VERGARA**  
Directora Regional (TP) del Maule  
[www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl)  
Servicio de Registro Civil e Identificación

Distribución  
- Destinatario  
- Archivo secretaría

D.R. de ORD. N° 3880

ANT.: Ord. N°471 DEL 22-09-2016

MAT.: Responde lo solicitado



Talca, 05 de Octubre de 2016

**Señora**  
**MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ**  
**SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE**  
**REGION DEL MAULE**  
**PRESENTE**

Junto con saludar, y en relación a su Oficio señalado en el Antecedente, cumplo con informar que ninguna de Oficinas de las comunas de Maule y Talca y ninguna oficina de la región, poseen calefactores a leña.

Sin otro particular, se despide atte.,




**PAULA TRONCOSO VERGARA**  
Directora Regional (TP) del Maule  
[www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl)  
Servicio de Registro Civil e Identificación

Distribución

- Destinatario
- Archivo secretaría

# PUBLICO

EJÉRCITO DE CHILE  
BRIGADA MAULE  
Regimiento N°16 "Talca"



EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/1 /

REGTO. N° 16 S-4 SPI (P) N° 6800/ 6311 /  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE.

OBJ.: Remite información sobre equipos de combustión existentes en esta UR.

REF.: OF. ORD. N° 471/2016 de  
22.SEP.2016.

TALCA, 29 SET. 2016


DEL COMANDANTE DEL REGIMIENTO N° 16 "TALCA"

AL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

En conformidad a lo solicitado en documento de "Referencia", se adjunta y remite a UD, ficha con los antecedentes requeridos a esta UR.

Saluda a UD.,



  
CLAUDIO MUNOZ MAFFEY  
Teniente Coronel  
Comandante del Regimiento

DISTRIBUCIÓN:

1. SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE. ✓
2. R. N° 16 S-4 SPI (Archivo).  
2 Ejs. 1 Hja.



### Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales

Nombre del Servicio Público	ESÉRCITO DE CHILE
Dirección	3 ORIENTE 2197
Teléfono	22693706

Representante del Organismo	TCL. CLAUDIO MUÑOZ MAFFEY
Correo electrónico	CMUNOZMAFFEY@GMAIL.COM

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

#### Recinto 1

Ubicación del recinto (1)	REGIMIENTO Nº 16 "TALCA"	
Dirección	3 ORIENTE 2197	
Teléfono	22693706	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	05	SI
Estufa hechiza	02	SI
Salamandra	01	SI
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador	05	SI
Estufa certificada D.S. 39		

#### Recinto 2

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



ORD. N° 68

ANT.: No Hay

MAT.: Lo que indica

TALCA, Septiembre 26 de 2016

**DE: DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE  
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA**

**A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE  
SEÑORA MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ**

De acuerdo a información solicitada en oficio 471 del 22 de septiembre, informo a usted que nuestro Servicio no cuenta con artefactos unitarios a leña en ninguna de las oficinas regional ni provinciales existentes en la Región del Maule.

Cabe señalar que la casa donde funciona la Dirección Regional cuenta con una chimenea de hogar abierto, pero no se utiliza.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.



**SAMUEL CHAMBE TOLEDO  
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE  
SERCOTEC**

SCHT/mej.

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 15:53  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: Of. 471/2016 Plan de Descontaminación  
**Datos adjuntos:** CALEFACCION CIP CRC TALCA.xls; CALEFACCION ENTRE SILOS TALCA.xlsx  
**Importancia:** Alta

**De:** 07 - DR Talca - Jefa Administrativa (Maria Soledad Jimenez) [<mailto:sjimenez@sename.cl>]  
**Enviado el:** viernes, 07 de octubre de 2016 11:57  
**Para:** Rodrigo Fica Monroy  
**Asunto:** Of. 471/2016 Plan de Descontaminación  
**Importancia:** Alta

Junto con saludar cordialmente y según lo solicitado en su Oficio N°471 del 22/09/2016 envío las fichas adjuntas con la información solicitada.

Atte.,

  
**SENAME**  
Ministerio de Justicia



**M. Soledad Jiménez Contreras**  
Jefa Administrativa  
Sename Región del Maule  
(71)2226216 anexo 227  
[sjimenez@sename.cl](mailto:sjimenez@sename.cl)  
[www.sename.cl](http://www.sename.cl)  
[@sename\\_gobierno](https://twitter.com/sename_gobierno)

**Calefactores a Leña en dependencias de los Organos del Estado y edificios Municipales**

Nombre del Servicio Publico	SERVICIO NACIONAL DE MENORES VIIREGION DEL MAULE
Direccion	4 NORTE CON 7 ORIENTE 1420 TALCA
Telefono	712226216- 712226245

Representante del Organismo	ANA CECILIA RETAMAL RAMOS
Correo Electronico	<a href="mailto:ana.retamal@sename.cl">ana.retamal@sename.cl</a>

## Recinto 1

Ubicación del recinto	CREAD ENTRE SILOS	
Dirección	Avda Sn Miguel Camino Palmira s/n Talca	
Telefono	712244707	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimena de hogar Abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion Lenta sin templador	1	SI
Combustion Lenta con templador	5	SI

**Calefactores a leña en dependencias de los Organos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Publico	Servicio Nacional de Menores
Direccion	Avenida San Miguel S/N
Telefono	71 -2-263138 - 263144

Representante del Organismo	Ana Cecilia Retamal Ramos
Correo Electronico	<a href="mailto:ana.retamalame.cl">ana.retamalame.cl</a>

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	CIP CRC TALCA	
Direccion	AVDA San Miguel Km 3,5 S/n	
Telefono	71 -2 - 263138 - 263144	
<b>Tipo de calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador	2	Diario, temporada de invierno
Combustion lenta con templador		
Estufa certificada D. S. 39		

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)		
Direccion		
Telefono		
<b>Tipo de calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador		
Combustion lenta con templador		
Estufa certificada D. S. 39		

**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)		
Direccion		
Telefono		
<b>Tipo de calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador		
Combustion lenta con templador		

Estufa certificada D. S. 39		
-----------------------------	--	--

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)		
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador		
Combustion lenta con templador		
Estufa certificada D. S. 39		

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)		
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustion lenta sin templador		
Combustion lenta con templador		
Estufa certificada D. S. 39		

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 16:11  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: RESPUESTA A ORD 471/2016

---

**De:** Cid O. Luis [<mailto:lcid@siss.gob.cl>]  
**Enviado el:** jueves, 17 de noviembre de 2016 12:01  
**Para:** Rodrigo Fica Monroy  
**Asunto:** RESPUESTA A ORD 471/2016

Rodrigo, en respuesta a oficio referido cúpleme informar que:

- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN DEL MAULE
- 2 NORTE 1103 – TALCA
- 71-2220447
- JUAN CARLOS GONZALEZ ACEVEDO
- [jgonzalez@siss.cl](mailto:jgonzalez@siss.cl)
- Se cuenta con 2 calefactores de combustión lenta (primer y 2° piso) para calefacción

Saluda cordialmente



**Luis Cid O.**  
Ingeniero Civil Industrial

**Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS**  
(56-71) 2220447  
[www.siss.gob.cl](http://www.siss.gob.cl)

---

La información contenida en este correo electrónico, así como en cualquiera de sus adjuntos, es confidencial y está dirigida exclusivamente a el o los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de el o los destinatarios está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y bórralo de su sistema sin dejar copia del mismo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño como consecuencia, directa o indirecta, del uso indebido de este e-mail o de los adjuntos al mismo.

The information contained in this e-mail message may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not the intended recipient, any further disclosure or use, dissemination, distribution or copying of this message or any attachment is strictly prohibited. If you think you have received this e-mail message by mistake, please E-mail the sender and delete the e-mail leaving no copies. SISS is not liable for any loss or damage resulting from illegal use of this E-mail or any attachment.

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 15:54  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: Reenv: Respuesta a Ord. 471/2016. Seremi de Medio Ambiente

----- Mensaje original -----

**De:** ricardo chong <[rchong@goremaule.cl](mailto:rchong@goremaule.cl)>  
**Fecha:** 30/09/2016 9:53 (GMT-03:00)  
**A:** Rodrigo Fica Monroy <[RFica@mma.gob.cl](mailto:RFica@mma.gob.cl)>  
**Asunto:** Respuesta a Ord. 471/2016. Seremi de Medio Ambiente

Estimado Rodrigo: Junto con saludar, y en virtud de Ord 471/2016 de la Seremi de MMA Región del Maule informo que las dependencias del Gobierno Regional del Maule a partir del Mes de Octubre corresponderán al Edificio ubicado en la 1 Norte 711 Esquina 1 Poniente (Plaza de Armas), el que no cuenta como parte de su equipamiento con artefactos de calefacción a Leña.

Atte.

SLDS



**Ricardo Chong Follert**

División de Planificación y Desarrollo Regional

Dirección: 1 Norte # 963, Edificio Centro 2000. Of. 512.

Teléfono: 071 - 2205274

[www.goremaule.cl](http://www.goremaule.cl)

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 15:55  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: Reenv: Recambio de calefactores

----- Mensaje original -----

**De:** Germán Venegas <[gvenegas@serval.cl](mailto:gvenegas@serval.cl)>  
**Fecha:** 27/09/2016 10:18 (GMT-03:00)  
**A:** Rodrigo Fica Monroy <[RFica@mma.gob.cl](mailto:RFica@mma.gob.cl)>  
**Asunto:** Recambio de calefactores

Sr. Rodrigo Fica

En relación a lo solicitado en of. Ord. N° 471 de Sra. Maria Eliana Vega Fernández, Seremi del Medio Ambiente, Región del Maule, informo a ud. que nuestras oficinas no utilizan sistemas de calefacción a leña, por lo que no procede remitir formulario solicitado.

Saluda atte.,  
Serval VII Región

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 15:54  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: Reenv: Artefactos a Leña


----- Mensaje original -----

De: Soledad Donoso <[sdonoso@mbienes.cl](mailto:sdonoso@mbienes.cl)>  
Fecha: 30/09/2016 10:17 (GMT-03:00)  
A: Rodrigo Fica Monroy <[RFica@mma.gob.cl](mailto:RFica@mma.gob.cl)>  
Asunto: Artefactos a Leña

Estimado Rodrigo:

En respuesta de Ord. N° 471 sobre regulación de artefactos a leña, se informa que esta Secretaría Regional Ministerial no cuenta con este tipo de combustión.

Saludos cordiales,



**Soledad Donoso Rodríguez**

Secretaría Seremi

Ministerio de Bienes Nacionales

71-2616260

**Carolina Elizabeth Vega Gatica**

---

**De:** Rodrigo Fica Monroy  
**Enviado el:** martes, 22 de noviembre de 2016 15:55  
**Para:** Carolina Elizabeth Vega Gatica  
**Asunto:** RV: Envío Respuesta a oficio


**De:** Daniela Suarez Muñoz (Vialidad) [<mailto:daniela.suarez@mop.gov.cl>]  
**Enviado el:** miércoles, 28 de septiembre de 2016 17:08  
**Para:** Rodrigo Fica Monroy  
**CC:** Carolina Fernandez Gonzalez (Vialidad)  
**Asunto:** Envío Respuesta a oficio

Estimado Rodrigo:

Junto con saludar, envío respuesta a oficio N° 471/2016 ingresado a la Dirección de Vialidad, donde se consulta acerca del tipo de calefacción con que cuenta esta dirección, para indicar que no contamos con ningún tipo de calefactor a Leña, teniendo instalado en toda la dependencia equipos de aire acondicionado.

Envío la información por este medio, de acuerdo a lo conversado telefónicamente con usted.

Saluda atte. Y quedo atenta a sus comentarios.



**Daniela Suarez Muñoz**  
Jefa Unidad RRHH y Administración  
Ministerio de Obras Públicas

Dirección de Vialidad  
Región del Maule  
Tel: (56-71) 2 612048  
1 Oriente #1253, piso 4, Talca  
[www.mop.cl](http://www.mop.cl)

---

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. Thank you.

**Ministerio de  
Energía**

**SEREMI  
Región del Maule**



**OFICIO N° 92**

**ANT.: Ord. N° 471**

**MAT.:** Adjunta información de Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales.

**TALCA,**

**12 OCT 2016**


**DE: VICENTE MARINKOVIC RODRÍGUEZ  
SEREMI DE ENERGÍA  
REGIÓN DEL MAULE**

**A: SRA. MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DEL MAULE**

Junto con saludar, por medio del presente, y en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Talca y Maule, que en su Artículo 23 señala "La Seremi del Mediente, en conjunto con los organismos competentes, ejecutara un programa de recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen leña en las comunas de Talca y Maule, destinado a las dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales.

Según lo señalado anteriormente, y en referencia a lo solicitado en el Ord. N° 471, se adjunta ficha **Calefactores a leña en dependencias de los órganos del estado y Edificios Municipales.**

Sin otro particular, saluda atentamente

  
  
**VICENTE MARINKOVIC RODRÍGUEZ  
SEREMI DE ENERGÍA  
REGIÓN DEL MAULE**

VMR/ptv  
Distribución

- La Indicada

- Archivo

1 Norte 801, Piso 4, Oficina 401  
Edificio Plaza Centro  
Talca, Chile  
(56 2) 2365 6872  
www.minenergia.cl



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	SRM. ENERGÍA MAULE
Dirección	4 NORTE #801 OF 408
Teléfono	223656872

Representante del Organismo	VICENTE MARINKOVIC. R.
Correo electrónico	VMARINKOVIC@MINENERGIA.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	4 NORTE #801 OF 408	
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		



OFICIO N° **2236**

ANT.: Su Oficio N° 471/2016

MAT.: Recambio artefactos combustión a leña

TALCA, 13 OCT 2016

**DE: PATRICIA MIRANDA SALAS  
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, REGIÓN DEL MAULE**

**A : MARÍA ELIANA VEGA FERNÁNDEZ  
SEREMI MEDIO AMBIENTE**

Junto con saludar, y de acuerdo a lo solicitado a través de documento citado en el ANT., en relación a recambio voluntario de artefactos existentes que combustionen a leña destinado a órganos del Estado, tengo a bien, adjuntar ficha con los datos requeridos, de esta Secretaría Regional Ministerial.

Quedando atenta a comentarios, le saluda,



**PATRICIA MIRANDA SALAS**  
**Secretaria Regional Ministerial**  
**de Transportes y Telecomunicaciones**  
**Región del Maule**

PMS/IAAG/lag  
Distribución:

- Indicada; 1 oriente N° 1590 Talca
- Archivo Unidad Administrativa
- Archivo Oficina de Partes  
88-53



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Dirección	1 ORIENTE 1571 TALCA
Teléfono	71 2226850 - 71 2243877

Representante del Organismo	PATRICIA MIRANDA SALAS
Correo electrónico	pmiranda@mtt.foes.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES	
Dirección	1 ORIENTE 1571 TALCA	
Teléfono	71 2226850 - 71 2243877	
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto	1	SI
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)	—	
Dirección		
Teléfono		
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)	—		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			


**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)	—		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)	—		
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

1558



ORD. D.G.A. Maule N°

ANT.: OF. ORD. N°471/2016

MAT.: Remite información solicitada

INCL.: Documento.

TALCA, 13 OCT 2016



**DE : DIRECTOR REGIONAL DE AGUAS (S), REGION DEL MAULE**

**A : SEREMI MEDIO AMBIENTE – REGIÓN DEL MAULE**

En relación a lo solicitado mediante OF. ORD. N°471/2016, adjunto remito a usted documento que indica calefactores a leña en dependencias de la Dirección General de Aguas, Región del Maule.

Saluda atentamente a Ud.,

ENRIQUE EDUARDO OSORIO ALARCON  
Ingeniero Forestal  
Director Regional (S)  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS  
Región del Maule



**DISTRIBUCIÓN:**

- Sra. María Eliana Vega Fernández  
SEREMI Medio Ambiente, Región del Maule  
1 Oriente #1590, Talca.
- Archivo Departamento de Administración, D.G.A. Región del Maule.
- Archivo Oficina de Partes, D.G.A. Región del Maule.

• N° de proceso: 10296450

6 Oriente N°1220, Talca  
Teléfono 71-2612266 ; 71-2612383  
[www.dga.cl](http://www.dga.cl) | [www.mop.cl/atencion](http://www.mop.cl/atencion)



**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

Nombre del Servicio Público	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
Dirección	6 ORIENTE N° 1220
Teléfono	2612266

Representante del Organismo	ENRIQUE UGARTE SANHUELA
Correo electrónico	ENRIQUE.UGARTE@MOP.GOV.CL

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

Ubicación del recinto (1)	TALCA	
Dirección	6 ORIENTE N° 1220	
Teléfono	2612266	
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto	0	_____
Estufa hechiza	0	_____
Salamandra	0	_____
Combustión lenta sin templador	0	_____
Combustión lenta con templador	0	_____
Estufa certificada D.S. 39	0	_____

**Recinto 2**

Ubicación del recinto (2)		
Dirección		
Teléfono		
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso
Chimenea de hogar abierto		
Estufa hechiza		
Salamandra		
Combustión lenta sin templador		
Combustión lenta con templador		
Estufa certificada D.S. 39		

**Recinto 3**

Ubicación del recinto (3)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 4**

Ubicación del recinto (4)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			

**Recinto 5**

Ubicación del recinto (5)			
Dirección			
Teléfono			
Tipo de Calefactor	Cantidad	Uso	
Chimenea de hogar abierto			
Estufa hechiza			
Salamandra			
Combustión lenta sin templador			
Combustión lenta con templador			
Estufa certificada D.S. 39			



0 2977

ORD.: N° \_\_\_\_\_/

ANT.: ORD. N° 471/2016

MAT.: Se envía información solicitada

TALCA,

21 NOV 2016

DE : SR. RAFAEL SANTANDER CABELLO  
SECRETARIO MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL MAULE (S)

A : MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE, REGION DEL MAULE

Junto con saludar, y por medio del presente, informo a usted que nuestra Institución no cuenta con calefactores a leña en ninguna de nuestras dependencias

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,



SR. RAFAEL SANTANDER CABELLO  
SECRETARIO MINISTERIAL DE SALUD (S)  
REGIÓN DEL MAULE

RSC/NGC/RGG/cvh  
**DISTRIBUCIÓN**  
N.I. N°35

- Archivo Depto. Administración y Finanzas
- Archivo Oficina de Partes.




ORD. N° 001137

ANT.: Of. N°471 de fecha 22.09.2016

MAT.: Envía información requerida.

TALCA, 22 de Noviembre de 2016.




**DE: SRA. MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA.  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS - REGION DEL MAULE.**

**A: SRA. MARIA ELIANA VEGA FERNANDEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE - REGION DEL MAULE.**

Junto con saludarle cordialmente y de conformidad a vuestro requerimiento señalado en el rubro del antecedente, me permito informar a usted, que esta Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos cuenta con una estufa a leña la cual no es utilizada y que se encuentra adherida a una de las paredes del inmueble actualmente arrendado por esta SEREMI.

Por otra parte, me permito adjuntar información referente a los artefactos de combustión con leña, correspondiente a los servicios dependientes y relacionados de esta Secretaría: Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal, Servicio Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial y Defensoría Penal Pública.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

  
**MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA**  
**ABOGADO**  
Secretario Regional Ministerial de Justicia y  
Derechos Humanos  
Región del Maule

MLVE/cga

DISTRIBUCIÓN:

- Sra. SEREMI del Medio Ambiente.
- Correlativo 6.
- Archivo 16.

**Comprobante Documento**

SISID  
Ministerio de Justicia



ID SISID :	419345
Materia :	ENVIA INFORMACION REQUERIDA
Folio :	47819.16
Tipo Dcto :	Oficio
Número Ing. Dcto :	
Número Des. Dcto :	1137
Oficina de Partes deriva a :	SEREMI OTROS MINISTERIOS
Sistema Integrado de Documentos (SISID)	



SEREMI DE JUSTICIA VII REGION	
OFICINA DE PARTES	
FI	43549.16
ID	Desar 5.
FECHA	20.10.16

ORD. : N° 373/2016

ANT. : Ord. 913-2016

MAT. : Lo que indica

TALCA, 19 de octubre de 2016.

**A: SRA. MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA  
Y DERECHOS HUMANOS – REGION MAULE**

**DE: DR. ROBERTO CARES SILVA  
DIRECTOR REGIONAL  
SERVICIO MEDICO LEGAL  
REGION DEL MAULE**

En referencia a Ord. de Ant., esta Dirección Regional tiene dos sedes, una de las cuales es casa habitación arrendada (3 Poniente 546, El Arenal), para el área Administrativa y Laboratorios, la cual tiene entre sus artefactos de combustión a leña Chimenea de Hogar Abierto, incorporado a la construcción del inmueble, la cual no se utiliza, además, otro de Combustión Lenta con Templador, el cual se utiliza de forma esporádica, cabe señalar, que este sistema de calefacción es de propiedad del dueño de la vivienda.

Para la instalación de 13 Oriente 1147, ésta no cuenta con ningún sistema de calefacción a leña.

Saluda atentamente a Ud.,

DR. ROBERTO CARES SILVA  
DIRECTOR REGIONAL  
SERVICIO MEDICO LEGAL TALCA  
REGION DEL MAULE  
*[Firma]*  
DR. ROBERTO CARES SILVA  
DIRECTOR REGIONAL  
SERVICIO MEDICO LEGAL  
REGION DEL MAULE

DR. RCS/JCC/jbm  
DISTRIBUCIÓN  
Archivo

**Comprobante Documento**

SISID  
Ministerio de Justicia



ID SISID :	411511
Materia :	LO QUE INDICA
Folio :	43549.16
Tipo Dcto :	Oficio
Número Ing. Dcto :	373
Número Des. Dcto :	
Oficina de Partes deriva a :	SEREMI VII REGION
Sistema Integrado de Documentos (SISID)	



CORPORACION DE  
ASISTENCIA  
JUDICIAL  
Región Metropolitana

Ministerio de  
Justicia

**MEMORANDUM N° 0887 - 2016/**

SEREMI DE JUSTICIA VII REGION	
OFICINA DE PARTES	
FI	4189316
ID	lesar 6.
FECHA	07/10/16

**Matéria:** Informa lo que indica.

**Ant.:** Ord. N°913 de fecha  
27/09/2016.

Talca, 5 de Octubre de 2016.

**A : SRA. MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA  
REGION DEL MAULE**

**DE: ADRIANA SEGUEL COFFIN  
ASESORA METODOLOGICA  
DIRECCION REGIONAL DEL MAULE  
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL R. M.**

Junto con saludar y por especial solicitud de don Sergio Celis Schwerter, Director Regional (S), vengo en responder documento indicado en el ANT., sobre catastro artefactos a leña reparticiones públicas, indicando que la Corporación de Asistencia Judicial en la Región del Maule no posee estos artefactos.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



**ADRIANA SEGUEL COFFIN**  
Asesora Metodológica  
Dirección Regional del Maule  
Corporación de Asistencia Judicial RM

ASC / LFM / vgp

C.C.

- Archivo DR
- Archivo correlativo



CORPORACION DE  
ASISTENCIA  
JUDICIAL  
Región Metropolitana

Ministerio de  
Justicia

**Calefactores a leña en dependencias de los Órganos del Estado y Edificios Municipales**

<b>Nombre del Servicio Público</b>	<b>Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana</b>
<b>Dirección</b>	1 Norte 841, Block 1 Of. A1, Talca
<b>Teléfono</b>	071 – 2 527364

<b>Representante legal del Organismo</b>	Alejandro Jiménez Mardones
<b>Correo electrónico</b>	ajimenez@cajmetro.cl

Completar de acuerdo al tipo de calefactor a leña que se encuentre en el recinto, la cantidad de equipos y si estos se encuentran en uso.

**Recinto 1**

<b>Ubicación del recinto (1)</b>	-----	
<b>Dirección</b>	-----	
<b>Teléfono</b>	-----	
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto	----	-----
Estufa hechiza	----	-----
Salamandra	----	-----
Combustión lenta si templador	----	-----
Combustión lenta con templador	----	-----
Estufa certificada D.S. 39	----	-----

**Recinto 2**

<b>Ubicación del recinto (2)</b>	-----	
<b>Dirección</b>	-----	
<b>Teléfono</b>	-----	
<b>Tipo de Calefactor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Uso</b>
Chimenea de hogar abierto	----	-----
Estufa hechiza	----	-----
Salamandra	----	-----
Combustión lenta si templador	----	-----
Combustión lenta con templador	----	-----
Estufa certificada D.S. 39	----	-----




## Comprobante Documento

SISID  
Ministerio de Justicia



ID SISID :	408501
Materia :	INFORMA LO QUE INDICA
Folio :	41893.16
Tipo Dcto :	Memorandum
Número Ing. Dcto :	887
Número Des. Dcto :	
Oficina de Partes deriva a :	SEREMI VII REGION
Sistema Integrado de Documentos (SISID)	




ORD. DR N° 149

ANT.: Su Ord. N°913 de fecha 27 de septiembre de 2016.

MAT.: Informa lo solicitado.

TALCA, 03 OCT 2016




DE : **SR. JOSE LUIS CRAIG MENESES**  
Defensor Regional  
Región del Maule

A : **SRA MARÍA LUISA VALLEJOS ESPINOZA**  
Seremi de Justicia y Derechos Humanos  
Región del Maule

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo solicitado en el oficio indicado en el antecedente, informo a usted, que esta Defensoría Penal Pública, no cuenta con artefactos a leñas.

Sin otro particular, saluda atenta y cordialmente,

  
**JOSE LUIS CRAIG MENESES**  
DEFENSOR REGIONAL  
DEFENSORIA PENAL PUBLICA REGION DEL MAULE

JLCM/pug

**DISTRIBUCIÓN:**

- La indicada
- Archivo.



ORD. DR. N° 3893: 1

ANT.: ORD. 913 DEL 27-09-2016

MAT.: Responde solicitud

Talca, 7 de octubre de 2016

SEREMI DE JUSTICIA VII REGION	
OFICINA DE PARTES	
FI	4204716
ID	lesarbo
FECHA	11-10-16


**A : SRA. MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA  
SECRETARIA MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
REGIÓN DEL MAULE**

**DE : SUSAN CANALES RAMÍREZ  
DIRECTORA REGIONAL (S) DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL - MAULE**

Junto con saludarle muy cordialmente y en respuesta al Ord. Indicado en la MAT, podemos informar a usted que, en las comunas de Talca y Maule, no tenemos artefactos a leña tanto en oficinas de atención de público como en nuestra Dirección Regional.

Le saluda atentamente



  
**SUSAN CANALES RAMÍREZ**  
Directora Regional (S), Región del Maule

AM  
SCR/arn/

**Distribución:**  
Archivo Finanzas Regional.

28 SET. 2016

3781

Alfonso  
Serrano



ORD. N° 000913

ANT.: Of. N°471 de SEREMI Medio Ambiente.

MAT.: Solicita lo que indica.

TALCA, 27 de Septiembre de 2016.

DE: SRA. MARÍA LUISA VALLEJOS ESPINOZA.  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS - REGION DEL MAULE.


A: SRES. (AS) DIRECTORES/AS REGIONALES SERVICIOS DEPENDIENTES  
Y RELACIONADOS.

Junto con saludarle muy cordialmente, me dirijo a usted a fin de poner en su conocimiento, que se recibió en esta Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, oficio individualizado en el antecedente de la Sra. SEREMI de Medio Ambiente, en el cual solicita llevar a cabo un catastro respecto a la utilización de artefactos a leña que existan en las diferentes reparticiones públicas de las comunas de Talca y Maule, Se adjunta copia de documento antes citados.

En virtud de lo anteriormente señalado, vengo en solicitar a usted, tenga a bien, remitir a esta Secretaría antes del 07 de octubre del presente año, formulario adjunto con los antecedentes allí solicitados, por cada una de las reparticiones que pertenezcan.

Ante cualquier duda o consulta, contactarse con el Sr. César Garrido Agurto, correo electrónico [cgarridoa@minjusticia.cl](mailto:cgarridoa@minjusticia.cl) ó a los teléfonos 712226877, 712226979.

Agradecida de vuestra gestión, le saluda muy atentamente,

  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
VII REGION  
CHILE  
MARÍA LUISA VALLEJOS ESPINOZA  
ABOGADO  
Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos  
Región del Maule

MLVE/cga

**DISTRIBUCIÓN:**

- SRES. (AS) DIRECTORES/AS REGIONALES SERVICIOS DEPENDIENTES Y RELACIONADOS.
- Correlativo 6.
- Archivo 36.



OF. ORD.: 07.00.00. 2602 /2016

ANT.: Oficio Ordinario N° 913 de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia.

MAT.: Remite información de solicitud de catastro de artefactos a leña.

Talca, 07 OCT 2016

SEREMI DE JUSTICIA VII REGION
OFICINA DE PARTES
FI
ID <i>lesar 6.</i>
FECHA <i>11-10-16</i>

DE: SRA. MARIA LUISA VALLEJOS ESPINOZA.  
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-REGION DEL MAULE.


DE: DIRECTOR REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE REGION DEL MAULE.

1. Junto con saludarle, mediante el presente documento y conforme a lo requerido en documento citado en el antecedente, puedo informar a Ud. que en la actualidad existen en 03 Unidades Especiales con este tipo de calefacción, pero no son utilizadas, dado que existe una instrucción vigente del Nivel Central de nuestro Servicio, de mantener un control y eliminar los Elementos Combustibles de las Unidades. Consecuente con lo anterior, se adjunta Oficio Circular N° 122 del Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile, que tiene relación con lo citado.

2. Por otra parte y en virtud del requerimiento, este Director Regional estima no acceder a lo indicado en Of. ORD. N° 471, dado que desde el año 2012 y el 2013 en específico en la Región del Maule, se eliminaron la totalidad de elementos combustibles al interior de las Unidades Penales y Especiales de la Región.

3. Es todo cuanto informo y remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.



JORGE REYES RIOSECO  
CORONEL DE GENDARMERIA  
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE

RR/SN/img  
**DISTRIBUCIÓN**

- ^ La indicada ✓
- ^ Unidad Administrativa Regional
- ^ Unidad Operativa Regional
- ^ Sección Prevención de Riesgos
- ^ Oficina de Parte



OF. © N° 14.30.00. 122 /13

**ANT.:** Reunión de Directores Regionales días 30 y 31 mayo de 2013.

**MAT.:** Instruye respecto al control de la eliminación de elementos combustibles en establecimientos penitenciarios del país.

**SANTIAGO, 04 JUN 2013**

**DE : SUBDIRECTOR OPERATIVO (S)**

**A : SRES. DIRECTORES REGIONALES**

1.- De conformidad a las orientaciones efectuadas en el encuentro de Directores Regionales efectuado los días 30 y 31 de mayo de los corrientes, relacionado con la eliminación de elementos combustibles al interior de los establecimientos penitenciarios, vengo en dirigirme a Uds., con la finalidad de impartir las siguientes instrucciones de seguridad y buen servicio:

1. Disponer efectuar un estricto chequeo a las unidades penales de su jurisdicción a fin de comprobar efectivamente el cumplimiento de la instrucción que disponía la eliminación de los elementos combustibles al interior de los establecimientos penitenciarios.
2. Efectuaran un estudio caso a caso en los establecimientos donde aún permanezcan elementos combustibles, disponiendo de la eliminación de aquellos que se contrapongan con la normativa vigente, como es el caso de los destinados a la preparación de alimentación. En los casos en que dichos elementos justifiquen su permanencia (residencias transitorias, tercera edad, etc.) busquen generar condiciones o sistemas alternativos que reduzcan la posibilidad de siniestros o su uso en contra del personal, vale decir, estudiar la factibilidad que en las secciones donde operen residencias transitorias se utilicen artículos eléctricos (hornos, Microondas, hervidores, etc.), previo chequeo del sistema eléctrico. De no ser posible lo anterior, estudiar la factibilidad que sea por medio de conexiones a la red de gas, debidamente certificadas por instaladores validados por la SEC (superintendencia de electricidad y combustibles), en especial para sistemas de calefacción o de agua caliente, como también el asumir los costos que dicha medida involucra, racionalizando su uso por medio de horarios.

Subdirección Operativa - Inspectoría Operativa  
Rosas N° 1264, Santiago  
Fono 29163220  
[www.carabineros.cl](http://www.carabineros.cl)

3. Dichos estudios y propuestas deberán hacerse llegar a esta Subdirección antes del 30 de Junio del presente año, por medio de un informe en el cual se detallará lo siguiente:

- Corroboración efectiva de las unidades que no cuentan con elementos combustibles al interior del establecimiento.
- Propuestas de alternativa de solución para las dependencias que requieran sistemas alternativos de energía para cumplir con los objetivos propuestos, separando los casos de las residencias transitorias del resto de situaciones que requieran intervención, con la finalidad de canalizar los requerimientos según corresponda.
- A la fecha del informe, se incluirá los elementos combustibles eliminados en las Unidades que no cuenten con la debida justificación para su continuidad y que a la fecha se encuentren operativos.

4. Los establecimientos penitenciarios informados que deberán incluirse en la presente planificación, extraídos de los informes emanados de las distintas Direcciones Regionales son los siguientes:

- CP ARICA
- CCP IQUIQUE
- CP VALPARAISO
- CDP CASABLANCA
- CDP LA LIGUA
- SC ISLA DE PASCUA
- CDP PEUMO
- CCP SANTA CRUZ
- CCP CAUQUENES
- CPF TALCA
- CDP ANGOL
- CCP LAUTARO
- CCP TEMUCO
- CDP PITRUFQUEN
- CCP VILLARRICA
- CPF TEMUCO
- CDP CASTRO
- CDP COCHRANE
- CDP SANTIAGO SUR
- UEAS (Sección Capitán Yaber)

5. Tratamiento especial tendrán las dependencias que albergan a comuneros mapuches, donde se deberá proponer el reemplazo de los elementos combustibles por sistemas distintos (eléctrico) o en su efecto, alimentar con gas de cañería las cocinillas existentes, eliminando de hecho la presencia de balones de gas.
6. En el caso de la existencia de elementos combustibles no informados, se deberá disponer su eliminación inmediata, teniendo presente que, esta medida será auditada por la institución y el Ministerio de Justicia.

2.- Es cuanto cumplo con informar a Uds., para conocimiento y debido cumplimiento.

Saluda atentamente a Ud.,



*[Handwritten Signature]*  
LUIS A. CAMINO FARIAS  
CORONEL  
SUBDIRECTOR OPERATIVO (S)

**DISTRIBUCION/**

- Sres. Directores Regionales
- Subdirección Operativa
- Oficina de Partes

Subdirección Operativa - Inspectoría Operativa  
Rocas N° 1264, Santiago  
Fonc: 29183220  
[www.gendarmeria.cl](http://www.gendarmeria.cl)